

Общество с ограниченной ответственностью  
«Орловский сталепрокатный завод»

ПРИКАЗ

29 . 06 . 2020 г.

№ 145

г. Орел

О введении в действие изменения к Положению

В связи с выходом приказа Федерального архивного агентства от 20.12.2019 г. № 236 «Об утверждении перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения», а также с целью уточнения отдельных требований по организации работ повышенной опасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Ввести в действие с 01.07.2020г. изменение №1 к Положению «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов» (далее Положение).
2. Менеджеру по БП УОТПБиЭ Пархоменко Е.В. обеспечить размещение изменения №1 Положения в папке «Безопасность труда ФО».
3. Руководителям структурных подразделений:
  - ознакомить заинтересованный персонал с изменением №1 к Положению;
  - обеспечить выполнение предписываемых в Положении действий.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на начальника УОТПБиЭ Харину Н.Ю.

Директор ООО «ОСПАЗ»



А.В. Ереничев

Исполнитель:  
Пархоменко Е.В.  
Тел. 39-10-19

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ООО «ОСПАЗ»  
  
А.В. Ереничев  
«18» 10 2020 г.

## Изменение № 1

### Положение Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов

Внести в текст положения «Организация проведения работ повышенной опасности и ремонтов» следующие изменения:

1. Дополнить раздел 5 «Общие требования» пунктом 5.13:  
«5.13 Порядок проведения других работ, не являющихся работами повышенной опасности:  
- Посещение (кроме экскурсий) производственных участков, погрузочно-разгрузочные, подготовительные работы (разгрузка оборудования, материалов, очистка площадки для разгрузки оборудования, материалов и т.д.), проводимые на территории предприятия / подразделения персоналом подрядных, сторонних организаций – в присутствии сопровождающего (из числа руководителей и специалистов подразделения-заказчика, прошедших аттестацию в области ПБ и проверку знаний требований ОТ). Самостоятельное посещение производственных участков без сопровождающего и проведение указанных работ возможно после проведения работникам в установленном порядке целевого инструктажа о мерах безопасности при нахождении на производственном участке и (при необходимости) ознакомления с маршрутами движения».
2. Изложить пункт 7.9 в новой редакции:  
«7.9 Подготовительные работы и допуск к производству работ должны выполняться с соблюдением требований бирочной системы. Подготовительные работы (мероприятия раздела 4 наряда – допуска, которые должны быть выполнены до начала работ) выполняются силами подразделения-заказчика и(или) силами подразделения, осуществляющего централизованный ремонт и обслуживание оборудования, подрядных организаций, осуществляющих регламентное обслуживание оборудования. Данное требование не распространяется на мероприятия раздела 4 наряда – допуска, не относящиеся к подготовительным работам (которые выполняются во время и при завершении работ по наряду – допуску).  
Ответственность за правильность и полноту выполнения мероприятий по обеспечению безопасности труда, указанных в наряде-допуске или акте-допуске, несут лица, выполнявшие эти мероприятия. По п.4.2 наряда-допуска в части отключения рубильников, задвижек, магистралей и т.д. оборудования, на котором применяется бирочная система, ответственными назначаются работники, непосредственно их выполнявшие (слесарь-ремонтник, электромонтер и т.д.). В других случаях по мероприятиям наряда-допуска ответственными назначаются руководители, специалисты, выполняющие/организующие выполнения мероприятий. Работник своей подписью в таблице п.6 наряда-допуска подтверждает факт выполнения мероприятия. В случаях, когда мероприятие уже было выполнено ранее другим работником, работник своей подписью в таблице п.6 наряда-допуска подтверждает факт проведенной им проверки правильности и полноты выполнения мероприятия».

3. Изложить п.7.20 в новой редакции:

«7.20 При проведении совмещенных работ должно быть исключено одновременное проведение работ в различных уровнях. При невозможности исключить одновременное проведение работ в различных уровнях, нарядами-допусками должны быть предусмотрены мероприятия по защите работающих от возможного падения на них сверху каких-либо предметов, брызг расплавленного металла и т.п. – установка перекрытий из сетки или сплошного настила».

4. Изложить п.7.34 в новой редакции:

«7.34 Закрытые наряды-допуски и их корешки хранятся в течение одного года со дня их закрытия. Наряды-допуски, при работе по которым допущены учетные несчастные случаи, аварии хранятся с материалами расследования в течение 45 лет».

5. Дополнить раздел 7 «Порядок применения нарядов-допусков» пунктом 7.35:

«7.35 Журналы регистрации нарядов-допусков хранятся в течение одного года со дня закрытия последнего зарегистрированного в журнале наряда-допуска. Журналы регистрации нарядов-допусков, при работе по которым допущены учетные несчастные случаи, аварии хранятся в течение 45 лет».

6. Дополнить раздел 8 «Дополнительные требования при производстве земляных работ» пунктом 8.5:

«8.4 Производство земляных работ в охранной зоне кабельных линий, действующих газопроводов, других коммуникаций, а также на участках с возможным патогенным заражением почвы необходимо осуществлять после согласования с подразделениями (организациями), эксплуатирующими эти коммуникации, под непосредственным руководством производителя работ и под наблюдением работников подразделений (организаций), эксплуатирующих эти коммуникации.

Для обнаружения коммуникаций делается шурф-вскрытие перпендикулярно направлению находящихся в земле коммуникаций. Шурфление осуществляется вручную с помощью лопат, без применения ударных инструментов, под наблюдением представителя подразделения (организации), эксплуатирующего эти коммуникации. Применение землеройной техники, ударного инструмента до обнаружения коммуникаций не допускается. В случае наличия действующих электрических кабелей в месте проведения земляных работ, но отсутствия информации о точном месте их расположения, земляные работы могут проводиться после поиска трасс с применением специального оборудования и последующего шурфления вручную до обнаружения коммуникаций».

7. Дополнить раздел 9 «Дополнительные требования при производстве работ с оформлением нарядов-допусков установленных форм» пунктом 9.4:

«9.4 Требования по хранению нарядов-допусков (п.7.34) и журналов регистрации нарядов-допусков (п.7.35) распространяются на все применяемые формы нарядов-допусков».

8. Изложить п.10.2.5 в новой редакции:

«10.2.5 Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение одного года, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве».

9. Изложить п.13.10 в новой редакции:

«13.10 По окончании контроля за местом проведения огневых работ закрытый наряд-допуск сдается лицу, его выдавшему. Выдающий наряд-допуск на огневые работы обеспечивает хранение закрытых нарядов-допусков в течение одного года со дня их закрытия».

Согласовано:  
Начальник УОТПБиЭ



Н.Ю. Харина

Разработал:  
Менеджер по БП



Е.В. Пархоменко